

**Якість питної води перед її надходженням
у водопровідну мережу за березень 2026 рік**

| № з/п | Найменування показників, одиниці виміру | Норматив* | Результати досліджень |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| 1 | Кольоровість, град. | ≤ 35 | 19,8 |
| 2 | Каламутність, мг/дм ³ | ≤ 2,03 | <0,58 |
| 3 | Запах при 20 °С, при 60 °С, бали | ≤ 3 | 2х/2х |
| 4 | Смак та присмак, бали | ≤ 3 | 1н |
| 5 | Водневий показник, рН | 6,5-9,0 | 7,83 |
| 6 | Сухий залишок, мг/дм ³ | ≤ 1500 | 260,5 |
| 7 | Алюміній, мг/дм ³ | ≤ 0,5 | 0,20 |
| 8 | Амоній, мг/дм ³ | ≤ 2,6 | 0,11 |
| 9 | Хлор залишковий вільний, мг/дм ³ | ≤ 0,5 | 0,18 |
| 10 | Хлор залишковий зв'язаний, мг/дм ³ | 0,8-1,2 | 0,84 |
| 11 | Нітрити, мг/дм ³ | ≤ 3,3 | <0,003 |
| 12 | Нітрати, мг/дм ³ | ≤ 50,0 | 3,56 |
| 13 | Жорсткість загальна, ммоль/дм ³ | ≤ 10,0 | 3,7 |
| 14 | Хлориди, мг/дм ³ | ≤ 350 | 30,10 |
| 15 | Сульфати, мг/дм ³ | ≤ 500 | 26,54 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм ³ | ≤ 3,5 | < 0,01 |
| 17 | Фториди, мг/дм ³ | ≤ 1,5 | 0,089 |
| 18 | Марганець, мг/дм ³ | ≤ 0,5 | <0,01 |
| 19 | Залізо загальне, мг/дм ³ | ≤ 1,0 | <0,1 |
| 20 | Миш'як, мг/дм ³ | ≤ 0,01 | < 0,01 |
| 21 | Мідь, мг/дм ³ | ≤ 2,0 | <0,02 |
| 22 | Кремній, мг/дм ³ | ≤ 10 | 1,323 |
| 23 | Молібден, мг/дм ³ | ≤ 0,07 | <0,01 |
| 24 | Кобальт, мг/дм ³ | ≤ 0,1 | 0,008 |
| 25 | Нікель, мг/дм ³ | ≤ 0,02 | <0,005 |
| 26 | Ціаніди, мг/дм ³ | ≤ 0,05 | <0,005 |
| 27 | Феноли леткі, мг/дм ³ | ≤ 0,001 | <0,001 |
| 28 | Хром загальний, мг/дм ³ | ≤ 0,05 | < 0,02 |
| 29 | Загальне мікробне число, КУО/см ³ , 37°С | ≤ 50 | 0 |
| 30 | Загальні коліформи, КУО/100см ³ | відсутність | відсутні |
| 31 | E. coli, КУО/100см ³ | відсутність | відсутні |
| 32 | Ентерококи, КУО/100см ³ | відсутність | відсутні |
| 33 | Коліфаги, БУО/дм ³ | відсутність | відсутні |

*- згідно [ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»](#) та ДСанПіН «Показники безпечності та окремі показники якості питної води в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях іншого характеру»